충 청 북 도 보 건 환 경 연 구 원

수 신 자: 충청북도 증평군 증평읍 중앙로 168 증평군수
(경 유)
제 목: 수질검사성적서

검 체 명	먹는물공동시설	의 뢰 구 분	관원	접 수 번 호	1519001165-01
채 수 장 소	증평군 증평읍 미암리 산141-1, 대봉약수터				
채 수 년 월 일		검 사 목 적	관원	접 수 년 월 일	2019년 11월 28일
시 료 명		의 뢰 근 거	상하수도사업소-15533	채 수 확 인 자	
법 적 근 거	먹는물수질공정시험기준				
1. 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고,선전,용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.					

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	15	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	4.0	mg/L
과망간산칼륨 소비량	10이하	0.5	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

충청북도보건환경연구원장 충청북도 보건환경 연구원장인

환경연구사 권오근 먹는물검사과장 조성렬
협조자
시행

우)28160 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 184
전 화 043)220-5971 전 송 043)220-5979 e-Mail

충 청 북 도 보 건 환 경 연 구 원

수 신 자: 충청북도 증평군 증평읍 중앙로 168 증평군수
(경 유)
제 목: 수질검사성적서

검 체 명	먹는물공동시설	의 뢰 구 분	관원	접 수 번 호	1519001165-02
채 수 장 소	증평군 증평읍 초중리 산55, 증안골약수터				
채 수 년 월 일		검 사 목 적	관원	접 수 년 월 일	2019년 11월 28일
시 료 명		의 뢰 근 거	상하수도사업소-15533	채 수 확 인 자	
법 적 근 거	먹는물수질공정시험기준				
1. 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고,선전,용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.					

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	0	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	8.8	mg/L
과망간산칼륨 소비량	10이하	불검출	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

충청북도보건환경연구원장

충청북도 보건환경 연구원장인

환경연구사 권오근 먹는물검사과장 조성렬
협조자
시행

우)28160 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 184
전 화 043)220-5971 전 송 043)220-5979 e-Mail

충 청 북 도 보 건 환 경 연 구 원

수 신 자: 충청북도 증평군 증평읍 중앙로 168 증평군수
(경 유)
제 목: 수질검사성적서

검 체 명	먹는물공동시설	의 뢰 구 분	관원	접 수 번 호	1519001165-03
채 수 장 소	증평군 증평읍 솟점말길 107, 좌구산휴양림약수터				
채 수 년 월 일		검 사 목 적	관원	접 수 년 월 일	2019년 11월 28일
시 료 명		의 뢰 근 거	상하수도사업소-15533	채 수 확 인 자	
법 적 근 거	먹는물수질공정시험기준				
1. 시험의 결과는 검사목적 이외의 광고,선전,용기포장 등에 이를 사용 또는 표시할 수 없음.					

검사항목	기준	결과	단위
일반세균	100이하	2	CFU/mL
총대장균군	불검출	불검출	/100mL
분원성대장균군	불검출	불검출	/100mL
암모니아성질소	0.5이하	불검출	mg/L
질산성질소	10이하	1.8	mg/L
과망간산칼륨 소비량	10이하	0.3	mg/L
판정	적합 : 『판정은 의뢰된 항목에 한함』		

충청북도보건환경연구원장

충청북도 보건환경 연구원장인

환경연구사 권오근 먹는물검사과장 조성렬
협조자
시행

우)28160 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 184
전 화 043)220-5971 전 송 043)220-5979 e-Mail